


Uwaga: Dokładne rzędne wpięcia- podczas trwania robót montażowych

rzędna terenu	195,9	196,0
rzędna dna kanału	194,9	194,62
głębokość	1,0	1,38
spadek %	średnica	PVC 160
odlegość	0,00m	14 m
teren	utwardzony	

Istniejąca studnia rewizyjna



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak

Burkatów 42K, 58-100 Świdnica Śl. tel. 668 631 848

obiekt: LOKAL MIESZKALNY  
adres: MROWINY, ul. ZAMKOWA 4C/1, 58-130 ŻARÓW, dz. nr 524/16 AM-2  
inwestor: GMINA ŻARÓW, ul ZAMKOWA 2, 58-130 ŻARÓW  
projektant: mgr inż. Grażyna Baran

IS2	PROFIL PRZYŁĄCZA KS
	PROJEKT BUDOWLANY
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

data:  
08.2012

skala:  
1:100

INST. SANITARNE-projektant

mgr inż. Grażyna Baran

upr. nr 328/ DOŚ /09