


UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Ostateczną strukturę rozdzielnic elektrycznych należy wykonać na etapie wykonawstwa

BILANS MOCY	
Pi	8,0 [kW]
kj	0,63
Pmax	5,0 [kW]
In	24,5 [A]



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak

Burkatów 42K, 58-100 Świdnica Śl. tel. 668 631 848

LOKAL MIESZKALNY  
adres: MROWINY, ul. ZAMKOWA 4B/5, 58-130 ŻARÓW, dz. nr 524/16 AM-2  
inwestor: GMINA ŻARÓW, ul ZAMKOWA 2, 58-130 ŻARÓW  
projektant: mgr inż. arch. Jacek Zaleśny

data: 08.2012

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
PROJEKTANT  
mgr inż. Mariusz Zygmunt

SCHEMAT TABLICZY MIESZKANIOWEJ TM

PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

F-2  
rys.nr

nr upr. 379/DOŚ/10