


## LEGENDA:

ZK ◉ złącze kontrolne w studzience dogruntowej

---------- uziom otokowy bednarka FeZn 30x4 mm

——— zwody poziome i przewody odprowadzające drut FeZn fi 8 mm

A połaczenie bednarki przez spawanie – zabezpieczone antykorozyjnie

UWAGA:
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie, w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z projektantem.

| | |
|---|---|
| CIGNUS architektura | PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM |
| INWESTOR: GMINA ŻARÓW UL. ZAMKOWA 2, ŻARÓW | OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZ. NR 120/6,120/8,120/9,120/10,120/12, WIERZBNA |

TYTUŁ PROJEKTU:

**PROJEKT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

| PROJEKTOWAŁA: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ | DATA: | PODPIS: | STADIUM: **PROJ. BUD.** |
|---|---|---|---|---|---|
| | mgr inż. Andrzej Niczyporuk | UAN.VI-f/3/26/89 | 12.2015 | | BRANŻA: **elektryczna** |

| SKALA: | RYSUNEK: | NR RYS.: |
|---|---|---|
| **1:100** | **UZIOM BUDYNKU** | |